

Rozvodná sieť: 3 / PEN - AC 400V/230V, 50Hz, TN-C-S
3 /N/PE- AC 400V/230V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania čl. 411

-Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) - čl.411.2:
Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:
- A.1 Základná izolácia živých častí
- A.2 Zábrany alebo kryty

- Ochrana pri poruche (ochrana pre nepriamym dotykom) - čl.411.3:
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
- Samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Doplnková ochrana:
- Doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) - čl.415.1

Vonkajšie vplyvy: Podľa protokolu

RACIO - consult, projektová kancelária
tel.: 0907 910 485
Ing. Vladimír Šimanský

Navrhol:	Ing. Vladimír Šimanský	Počet listov:	2x A4	Autor projektu: Ing. Vladimír Šimanský
Vypracoval:	Ing. Vladimír Šimanský	Dátum:	07/2019	
		Stupeň:	DSPRS	
Kontroloval:	Ing. Vladimír Šimanský	EČA:	2172/15	
Investor:	Obecný úrad Vyšný Klátov			Paré:
Miesto stavby:	Vyšný Klátov			
Stavba:	Oprava /rekonštrukcia/ kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov			Arch.č.: P1-2172.15-
Obsah:	Schéma zapojenia rozvádzačov		Mierka: -	Č.výkresu: 403 zmena: -