

LEGENDA:

- Rozvádne
- Hlavné prírody pre P1,2,3 od IR
- Prírod pre RK

LEGENDA MIESTNOSTI

OZN. MIESTN.	ÚČEL MIESTNOSTI	Číslo miestnosti	ÚPRAVA PODLAHY	OZN. SKLADBY	ÚPRAVA STIEN	ÚPRAVA STROPU
01	KUCHYŇA	18.63	KERAMICKÁ DLAHA		HL. OMIEŤKA + MALB. OBKL. BEĽN. v = 1800 mm	HL.ŠTUKA OMIEŤKA
02	CHOZBA	6.00	DETTO		HLADKÁ OMIEŤKA + MALB. DETTO	
03	WC + PRESEŇ	2.16	DETTO		HL. OMIEŤKA + MALB. DETTO	
04	ŠATŇA + UMÝVAREŇ	6.48	DETTO		DETTO + OBKL. BEĽN. v = 1500 mm	DETTO
05	PRIPRÁVA + VÝTOU JEDEL	21.69	DETTO		DETTO + OBKL. BEĽN. v SPRACHE v = 2100 mm	DETTO
06	SKLAD	10.71	DETTO		HL. OMIEŤKA + MALB. OBKL. BEĽN. v = 1800 mm	DETTO
07	MULTIFUNKČ. MIESTNOSŤ	36.72	PVC		HL. OMIEŤKA+MALB. OBKLAD GER. SMREK. v = 1000 mm	DETTO
08	HERNA	42.51	DETTO		DETTO	DETTO
09	SKLAD NINH	7.22	DETTO		HLADKÁ OMIEŤKA + MALB. DETTO	
10	PRESEŇ	2.85	DETTO		HL. OMIEŤKA + MALB. OBKL. BEĽN. v = 1500 mm	DETTO
11	WC	7.62	KERAMICKÁ DLAHA		DETTO	DETTO
12	UMÝVAREŇ	12.56	DETTO		DETTO + OBKL. BEĽN. v SPRACHE v = 2100 mm	DETTO
13	WC PERSONALU + PREDS.	2.92	DETTO		DETTO	DETTO
14	ŠATŇA	19.16	DETTO		HLADKÁ OMIEŤKA + MALB. DETTO	
15	ZÁVERIE	1.44	DETTO		HLADKÁ OMIEŤKA + MALB. DETTO	
16	KANCELARIA	8.08	PVC		DETTO	DETTO
17	CHOZBA	5.88	CEMENTOVÝ POTIER		DETTO	DETTO
18	SKLAD NAKLADA	7.14	DETTO		DETTO	DETTO
19	KOTOLNA	27.40	DETTO		HL. OMIEŤKA + MALB. OBKL. BEĽN. v = 1500 mm	DETTO
20	SKLAD MABTRU	9.72	DETTO		HLADKÁ OMIEŤKA + MALB. DETTO	

Rozvodná sieť: 3 /N/PE - AC 400V/230V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania čl. 411

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) - čl.411.2:

Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:

- A.1 Základná izolácia živých častí
- A.2 Zadržaný alebo krytý
- Ochrana pri poruche (ochrana pre nepriamym dotykom) - čl.411.3:
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
- Samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Doplnková ochrana:

- Doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) - čl.415.1

Vonkajšie vplyvy: Podľa protokolu

FACIO - consult, projektová kancelária

tel.: 0907 910 485

Ing. Vladimír Šimanský

Nevnoť:

Ing. Vladimír Šimanský

Pečet listov:

2x A4

Vypracovať:

Ing. Vladimír Šimanský

Dátum:

07/2019

Kontrolovať:

Ing. Vladimír Šimanský

Stupeň:

DSPRS

Investor:

Obecný úrad Vyšný Klátov

EČA:

2172/15

Miesto stavby:

Vyšný Klátov

Príloha:

Stavba:

Oprava /rekonštrukcia/ kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov

Arch.č.:

P1-2172.15-

Obsah:

1.NP

Mierka:

1:100

Č. výkresu:

404

Zmena:

-